

Kraków, dnia 11.02.2025r.

Mieszkańcy bud. nr 6 os. 2 Pułku Lotniczego

Informacja na temat planowanego montażu czujników dymu w Państwa budynku.

Informujemy Państwa, że na przełomie lutego i marca br. w Państwa budynku zamontowane zostaną czujniki dymu w następujących miejscach: w pomieszczeniu komory zsypowej, na korytarzu parteru, 2 czujniki na korytarzach piwnic oraz po jednym na każdej kondygnacji w hallach piętrowych budynku.

Powyższe wynika z zaleceń ogólnych Straży Pożarnej, która zachęca do montażu czujników dymu, gdyż takie dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku może przyczynić się do wczesnego wykrycia źródła pożaru, ostrzeże Państwa zarówno dźwiękowo jak i wizualnie o zagrożeniu pożarem.

W tym miejscu apelujemy o ochronę tych urządzeń, dbanie o to, aby czujniki nie były niszczone itp. bo jest to dobro wspólne mieszkańców budynku, które może uratować zdrowie a nawet życie.

Poniżej przedstawiamy kilka informacji o czujnikach, które pozwolą Państwu zapoznać się na jakich zasadach działają czujniki i jak się zachować w przypadku ich zadziałania:

1. Zamontowane czujniki to czujniki marki XTREME zgodne z dyrektywami 2014/35/UE, 2011/65/UE i spełniające wymagania norm PN-EN 50194-1:2009, PN-EN 50291-1:2018-06, PN-EN 14604:2005/AC:2008. Czujniki posiadają certyfikaty CE i ROHS.
2. Czujnik pomoże chronić Państwa rodzinę przed zagrożeniami pożarowymi. Urządzenie zapewnia wczesne wykrycie pożaru, umożliwiając szybką reakcję.
3. Czujniki winny być zamontowane na suficie w centralnym punkcie lub na ścianie w odległości 15-30cm od sufitu.
4. Sygnalizacja alarmu odbywa się dźwiękiem oraz sygnalizatorem optycznym.
5. Średni czas użyteczności urządzenia (elektronicznego czujnika) wynosi około 5 lat. Czas ten jest ściśle uzależniony od warunków środowiskowych w których urządzenie będzie pracować, ilości aktywacji alarmu.

Za sprawne działanie czujników odpowiadają służby spółdzielni odpowiedzialne za bieżącą eksploatację budynków. Czujnik wyposażony jest w sygnalizację konieczności wymiany baterii oraz wbudowaną funkcję testowania elektroniki i weryfikacji prawidłowego działania urządzenia.

verte

W przypadku zadziałania czujnika pożarowego należy:

- 1) W przypadku potwierdzenia zadymienia należy pilnie opuścić zadymione pomieszczenie i korytarze , najlepiej wyjść na zewnątrz budynku i wezwać straż pożarną,
- 2) W miarę możliwości ostrzec o zagrożeniu pożarem inne osoby przebywające w budynku,
- 3) W przypadku wystąpienia fałszywego alarmu (brak występowania zadymienia pomieszczenia w miejscu lokalizacji czujnika) , należy ten fakt zgłosić służbom technicznym spółdzielni tel. 12 648-22-98 w godzinach pracy Spółdzielni. Sprawność czujnika zostanie sprawdzona przez służby techniczne spółdzielni. W dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy spółdzielni niesprawność czujnika należy zgłosić Pogotowiu Awaryjnemu KRAKOPOL tel. 12 640-21-90, 603-286-333.

Zabrania się jakiegokolwiek ingerencji w działanie czujników dymu , ich testowania itp. gdyż do tego uprawnieni są pracownicy prowadzący eksploatację budynku.

Kierownik Działu Eksploatacji
i Usuwania Usterek

Strzelec
mgr inż. Mariusz Strzelec

Członek Zarządu
Kierownik Działu Technicznego

Sobków
mgr inż. Andrzej Sobków